РАЗЯСНЕНИЕ

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно минималните технически изисквания към инверторното оборудване, възложителят/бенефициентът разяснява следното:

1. За Подобект 1 се допуска използването на хибриден трифазен инвертор с номинална активна мощност **25 kW**, който е с **2 независими MPPT тракера**, вместо посоченото в техническата спецификация изискване за не по-малко от 3 независими MPPT тракера, при изпълнение на останалите приложими технически и функционални изисквания.

2. За Подобект 1 се допуска максимална входна мощност от фотоволтаичните модули **32,5 kW DC**, вместо посочената минимална стойност от 38 kW, при условие че се осигурява изискуемата инсталирана фотоволтаична мощност за подобекта от **не по-малко от 25,00 kWp** и се изпълняват останалите приложими технически и функционални изисквания.

3. За Подобект 1 се допуска максимален работен входен ток **26 A на MPPT тракер**, вместо посоченото минимално изискване от 30 A на MPPT тракер, при изпълнение на останалите приложими технически и функционални изисквания.

4. За Подобект 1 се допуска максимален входен ток на късо съединение **39 A на MPPT тракер**, вместо посоченото минимално изискване от 50 A на MPPT тракер, при изпълнение на останалите приложими технически и функционални изисквания.

5. За Подобект 2 се допуска използването на хибриден трифазен инвертор с номинална активна мощност **40 kW** и декларирано от производителя ниво на шум **до 65 dB(A)**, вместо посоченото в техническата спецификация изискване за ниво на шум не повече от 55 dB, при изпълнение на останалите приложими технически и функционални изисквания.

Инвертори с горепосочените характеристики ще се считат за технически съответстващи на изискванията на процедурата и няма да бъдат основание за отстраняване на участника, при условие че са изпълнени всички останали изисквания на техническата спецификация и документацията за участие.

Настоящото разяснение следва да се прилага при подготовката и оценяването на офертите на всички участници в процедурата.

Марин Маринов
Управител
Алимар 11 ООД

phone: +359894045454; +359897904550
Email: marinmarinov@yahoo.com

ООД
АЛИМАР 11
Стара Загора